

*Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem*

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošu jautājumu:

**Jautājums:**

Sadaļā: Darbu apjoms saraksts Nr. 1-2, tramvaju kontakttīkla izbūve. Pozīcijas; 19.; 20. Stabi cinkoti 86 gab. Lūdzu norādiet uz kuriem balstiem tie attiecas, pēc kopskata rasējuma Nr.TKT-3 līdz TKT-9. Kas notiek ar pārējiem balstiem (139-86=53) . un kontaktvada stiprinājuma piekarēm šiem 53 balstiem. Lūdzu norādiet balstus no kopējā skaita, kas ir 139 kuri no šiem ir 86 un kuri ir 53 Rasējumos, katram balstam ir savs numurs. Vēlētos saņemt skaidrojumu, pēc kuriem cipariem-apjomiem mums vadīties, jo nolikuma dokumentācijā (tāmēs) ir 86 balsti, bet rasējumos saņemtā diska tehniskajā dokumentācijā un specifikācijas ir 139 balsti.

**Atbilde:**

Projektā paredzama 81 kontakttīkla balsta nomaiņa veicama sliežu ceļu tīkla posmā no Valkas ielas līdz Ģimnāzijas ielai starp ceļiem (Piekares tips TKT-23-3). No Ģimnāzijas ielas līdz Vienības ielai gar ceļiem – 5gab. (TKT-23-2). Pamatojoties uz to, sastādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”