

Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošiem jautājumiem:

1. jautājums: *Kontaktvads MF-100 nav norādīts "Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2" bet rasējumā Nr. TKT-24-1 ir 6300 kg?*

Kontaktvads MF-100 nav norādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2” tāpēc, ka esošā kontaktvada nomaiņa nav nepieciešama. Kontakttīkla rekonstrukcijai izmantojamie materiāli un darbu apjoms norādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”.

2. jautājums: *Balstu skaits, "Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2" ir 86 gab. bet rasējumā Nr. TKT-24-4 ir 139 gab.? Atsūtiet rasējumus šiem četrām veidu balstiem, pēc rasējuma Nr. TKT-24-4*

Projektā paredzama 81 kontakttīkla balsta nomaiņa, kas veicama sliežu ceļu tīkla posmā no Valkas ielas līdz Ģimnāzijas ielai starp ceļiem (Piekares tips TKT-23-3). No Ģimnāzijas ielas līdz Vienības ielai gar ceļu – 5gab. (TKT-23-2). Pamatojoties uz to, sastādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”

3. jautājums: *Lūdzu precizēt daudzumus starp "Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2" un rasējumiem Nr. TKT-24-1; TKT-24-2; TKT-24-3; TKT-24-4; TKT-25*

Materiālu un darbu apjoms, kas nepieciešams 86 kontakttīkla balstu nokomplektēšanai un uzstādīšanai, norādīti „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”.

4. jautājums: *"Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2" Sadaļa materiāli, pozīcija Nr.8; Staba izolējošais traverss 3,5-8m. Kāds ir nepieciešamais sadalījums pa komplektiem metros, ja ir 139 balsti. Cik ir 3,5m garas, cik 8m garas utt.*

5 kontakttīkla balstiem nepieciešami traversi ar garumu 8m, pārējam 81 balstam nepieciešami 3,5m gari traversi.

5. jautājums: *Vai tilta balsti ir pakļauti nomaiņai, šī projekta ietvaros? Šajā projektā tilta balstu nomaiņa nav paredzēta.*

6. jautājums: *Lūdzu atsūtiet rasējumus kontakttīkla stiprinājuma tipiem un katram tipam paredzēto materiālu uzskaiti un daudzumu?*

Kontakttīkla stiprinājumu tipi norādīti TKT-23-1, TKT-23-2, TKT-23-3, materiālu daudzums un darba apjomu daudzums norādīts „Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2”.