

*Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF) nolikuma skaidrojumiem*

*AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros" (identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma vēstuli ar sekojošu jautājumu:*

**Jautājums:**

Montējamo elektroiekārtu plānos EL-13 4.lapā norādīti ar „DX” apzīmēti automātiskās vadības skapji (vadības sadalnes). Kādam nolūkam tie paredzēti? Lūdzu dot informāciju par DX funkcionālo nozīmi un tās funkcionālās un tehniskās prasības.

**Atbilde:**

Montējamo elektroiekārtu apakšstaciju plānos EL-13 4.lapā norādīti automātiskās vadības skapji (vadības sadalnes) ar nosacīto apzīmējumu shēmās „DX” – distances vadības skapis vai ekvivalents.

Šis aprīkojums nepieciešams, lai nodrošinātu:

- sakarus ar dispečeru ar modema vai radiosignāla palīdzību;
- visas apakšstacijas centralizētu vadību, izmantojot sensoru paneli skapja priekšējā sienā;
- visu apakšstaciju signālu koncentrēšanu (tai skaitā ugunsgrēka signalizācija, durvju sensori, vadības regulatora avārijas izslēgšanas slēdži);
- zemējuma aizsardzības ķēdes;
- rezerves barošanas sistēmas – UPS.